ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради
06 серпня 2026 № 1933
(Додаток 2)

АКТ №17092026

обстеження об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності

на території Вінницької міської територіальної громади

Житлові будинки і квартири

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Адреса розташування:
   область _____
   район _____
   територіальна громада _____
   тип населеного пункту (місто/селище/село) місто
   назва населеного пункту Вінниця
   назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо [redacted]
   номер будинку [redacted]
2. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки _____
3. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт _____
4. Кількість поверхів 5 (п'ять)
5. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності)

   _____
6. Дата проведення оцінки 17. вересня .2026 року
7. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію Відур Тетяна Петрівна

   _____

1. Житлові будинки

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
1. Прибудинкова територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу		ні	наявні 30 паркувальних місць поруч з будинком
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)		ні	паркувальні місця для осіб з інвалідністю відсутні
3) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока	так	1,48 м.
4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливлюють рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока	ні	наявні перепади висоти та проїзджа частина
5) на пішохідних доріжках (або на пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	так	
6) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху		так	
7) на прибудинковій території та/або пішохідних доріжках відсутні сходи, за наявності сходів – вони продубльовані пандусом з уклоном 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	так	сходи відсутні
8) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів		ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
9) місця відпочинку на прибудинковій території (подвір'ї) облаштовані лавами із спинками та поручнями, поруч є місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра		ні	лави відсутні, місце для маневрування шириною 2,65м.
10) шлях до сміттєвих баків доступний для осіб з інвалідністю		так	
2. Вхід до будинку (під'їзду будинку):			
1) на вході відсутні сходи, за наявності сходів – вони продубльовані пандусом або підіймальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	так	сходи відсутні
2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса – не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		не застосовується	
3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, мають поручні з обох сторін		не застосовується	
4) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра – не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної – не менше ніж 5 сантиметрів)		не застосовується	
5) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		не застосовується	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
6) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підіймальними пристроями для осіб з інвалідністю		так	
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні «відчинено»		ні	
8) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій – на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		так	
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	0,96 м
10) у дверях відсутні пороги, за наявності – висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	висота порога - 6см, кут заокруглений
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина – не менше ніж 2,2 метра		ні	глибина - 1,3м ширина - 1,24м.
12) наявне освітлення вхідної групи у темний період доби		ні	
13) наявні інформаційні таблички з позначенням номеру будинку, під'їзду, номерів квартир		так	
14) за наявності домофона він розташований на висоті 1,1-1,3 метра над рівнем підлоги, має звукове оповіщення, кнопки тактильно відокремлені		так	розміщений на висоті 1,27м
15) висота вікна консьєржа або пониженої секції рецепції (за наявності) становить 0,75-0,8 метра, із вільним простором під стільницею		не застосовується	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
3. Приміщення загального користування у будинку:			
1) на шляхах руху від головного або основного входу до першого поверху відсутні сходи, за наявності сходів – вони продубльовані пандусом, підіймальною платформою для осіб з інвалідністю або ліфтом	висока	ні	наявні сходи (шість сходинок)
2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса – не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		не застосовується	
3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	висота сходинок: 11 см, 15 см, 15 см, 15 см, 15 см, 15 см
4) дзвінки вхідних дверей до житлових приміщень та поштові скриньки розташовані на висоті 0,8-1,2 метра		ні	поштові скриньки розташовані на висоті 0,8 – 1,6 м
5) колір дверей у коридорах є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій – на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		так	
6) ширина всіх дверних отворів на шляху до квартир становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	двері з тамбура 0,73 м + 0,44 м
7) відсутні пороги, за наявності – висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	поріг – 8 см.
8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності – на них нанесено контрастне маркування кольором		ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
9) у загальних коридорах та інших місцях загального користування немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	так	
10) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока	так	
11) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах становить не менше ніж 1,2 метра	висока	так	ширина 2,1м
12) ширина проходів становить не менше ніж 1,2 метра	висока	ні	ширина сходинок 1,12 м
13) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю		ні	
14) на першому поверсі наявне приміщення для зберігання дитячих колясок і крісел колісних		ні	
4. Сходи та ліфт:			
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	
2) на поручнях сходів наявні тактильні позначки номера поверху шрифтом Брайля		ні	
3) для доступу на поверхи наявний ліфт або підйомник, доступний для користування осіб з інвалідністю	висока	ні	
4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни – 1,1 метра, глибина кабіни – 1,4 метра. Відкрита платформа		не застосовується	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
підіймального пристрою має мінімальні габарити: ширина – 0,9 метра, глибина – 1,4 метра			
5) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху		не застосовується	
6) висота розташування кнопок ліфта – у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри – 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована		не застосовується	

Висновок***: об'єкт є бар'єрним

2. Квартири та інші житлові приміщення

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
1) ширина вхідних, усіх внутрішніх і балконних дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті			
2) ширина передпокою (із можливістю зберігання крісла колісного) становить не менше ніж 1,6 метра			
3) ширина коридорів, що ведуть до житлових кімнат, становить не менше ніж 1,5 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям Так/Ні/ Не застосовується**	Примітки
4) поруч із ліжком наявний вільний простір завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			
5) ширина коридорів, що ведуть до підсобних приміщень, не менше ніж 1,2 метра			
6) ширина кухні становить не менше ніж 2,3 метра у разі однобічного розміщенні обладнання та 2,9 метра — у разі двобічного або кутового розміщення обладнання			
7) меблі та обладнання на кухні пристосовані для індивідуальних потреб осіб з інвалідністю			
8) один із санвузлів у квартирі, до складу якого входять унітаз, умивальник і душ або ванна, має бути площею не менше ніж 4,9 метра квадратного			
9) санвузол обладнано: унітазом із поручнями; рукомийником із поручнями та вільним простором для ніг під ним; ванною із поручнями або душовою кабіною урівень із підлогою та відкидним сидінням			
10) усі електричні вимикачі та розетки розташовані на висоті не більше ніж 1,2 метра			

Об'єкт фізичного оточення є бар'єрним для МГН у разі недотримання хоча б одного пункту з високою критичністю.
Даний акт має рекомендаційний характер.

Висновок*:** об'єкт є бар'єрним

Члени робочої групи:

(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)
(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)
(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)
(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по-батькові)	(підпис)

З Актом ознайомлений:

Альбом стандартних рішень (Частина 1)

Альбом стандартних рішень (Частина 2)

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (зі змінами)

Калькулятор розрахунку пандуса

* **Критичність** – рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі «Відповідність критеріям» зазначається:
«так» – у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;
«ні» – у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;
«не застосовується» – у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається «не застосовується»). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:
«об'єкт є безбар'єрним» – у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;
«об'єкт є частково безбар'єрним» – у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю «так», а в одному і більше інших критеріях «ні», такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);
«об'єкт є бар'єрним» – у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено «ні», такий об'єкт вважається бар'єрним).